

Gmina i Miasto Żuromin
Pl. Piłsudskiego 3
09-300 Żuromin

Dot./Ref.: Budowa placu zabaw w Chamsku

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przetargu na budowę placu zabaw w Chamsku zwracamy się z następującymi pytaniami:

- 1) Na stronie 3 projektu budowlanego znajduje się opis „łączna powierzchni objęta opracowaniem wynosi - 240m² (14,55m x 16,5m) z czego 117m² to nawierzchnia syntetyczna, pozostałą część 123m² zajmuje trawnik” natomiast w dalszej części projektu jest mowa o 198,4 m² nawierzchni syntetycznej. W przedmiarze jest również 198,4 m². Patrząc na wizualizację oraz przedstawione urządzenia wystarczająca byłaby ilość nawierzchni około 120 m². Stosowanie większej ilości nawierzchni generuje dodatkowe koszty oraz powstaje niezagospodarowany plac z nawierzchni syntetycznej – proszę o podanie powierzchni, którą należy przyjąć w kalkulacji ceny oferty.
- 2) Plac zabaw nie jest wykonywany w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” gdzie wymaganymi kolorami jest RAL5003 i RAL2011, czy zamawiający dopuszcza stosowanie innych kolorów w technologii SBR? Pozwoli to na znaczne oszczędności, gdyż wspomniane kolory są rozwiązaniem droższym.
- 3) W projekcie budowlanym brak jest opisu tablicy informacyjnej, natomiast w przedmiarze oraz na wizualizacji jest widoczna – czy do kalkulacji ceny przyjąć tablicę informacyjną
- 4) W projekcie budowlanym jest wykonanie trawnika w ilości 123 m² podczas gdy w przedmiarze jest 302 m² – proszę o podanie prawidłowej wartości
- 5) W projekcie budowlanym nie ma opisanego kosza na śmieci podczas, gdy w przedmiarze jest zamieszczony – proszę o informację czy przyjąć kosz do kalkulacji ceny oferty.
- 6) Jeśli chodzi o grubość nawierzchni syntetycznej w przedmiarze w pozycji 23 i 24 zostały podane grubości 60+20 mm, która w proponowanej nawierzchni EUROFLEX jest do wysokości swobodnego upadku 2,6 m, co przewyższa niezbędne potrzeby, tym samym generując dodatkowe koszty. W projekcie jest przedstawiona nawierzchnia do wysokości swobodnego upadku 2,4 m. Proszę o określenie grubości płyt, które należy przyjąć do kalkulacji ceny oferty.
- 7) W załączonym projekcie budowlanym brakuje strony 16 „projektu zagospodarowania działki” – prosimy o udostępnienie.