

IBGKIOŚ. 271.2.17.2012

Odpowiedzi na zapytania do przetargu dot. Budowa palcu zabaw w Chamsku

AD.1.

Na stronie 3 projektu budowlanego mylnie podano wymiary palcu zabaw, winno być „Łączna powierzchnia objęta opracowaniem wynosi 500 m² (20x25) m z czego 198,4 m² to nawierzchnia syntetyczna, pozostałą część 301,6 m² zajmuje trawnik”.

AD. 2.

Nie dopuszcza się zmian kolorów nawierzchni

AD.3.

Tablica informacyjna ma zawierać informacje o sposobie korzystania z placu zabaw – regulamin.

AD.4.

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

AD.5.


Kosz na śmieci ma być wykonany z metalu, malowany proszkowo.

AD.6.

Grubość nawierzchni w pozycjach przedmiarze 23 i 24 przyjąć tak jak to podano w przedmiarach tj. 60+20 mm.

AD.7.

W załączeniu – Projekt zagospodarowania działki – str.16

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Maria Jędrzejewska
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta