

Żuromin, dnia 27.06.2014 r.

GKMiZP.271.4.13.2014

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn „Przebudowa ogrodzenia stadionu miejskiego w Żurominie”**

## **2. Pytanie do SIWZ**

Pytanie do SIWZ na „Przebudowę ogrodzenia stadionu miejskiego w Żurominie”.

W SIWZ nie ma podanych grubości ścianek:

- kątownika na przęsła,
- słupka 50x50,
- kształtownika.

## **Odpowiedz**

W odpowiedzi na Państwa pismo zamawiający informuje, że ścianki kątownika na przęsła, słupka 50x50, kształtownika powinny być wykonane z elementów o grubości 4mm.

Z up. BURMISTRZA  
  
mgr inż. Małgorzata Jędrzejewska  
Z-ca Burmistrza Gminy i Miasta