



LEGENDA:

- Zwód pionowy z drutu FeZn f8,
w rurce f18 pod trykiem,
- Złącza kontrolne w puszkach pt,
PCV 150x150 na wys. 0,3m.
- Uziom otokowy z bedn. FeZn25x4
1 m od fundamentu na głęb.
0,6m od poziomu terenu.

UWAGA

Dostępne konstrukcje stalowe elewacji połączyć ze zwodami instalacji odgromowej.
Zwody poziome na dachu z papy wykonać z drutu ocynk. f8 na wspornikach odległościowych
Połączenia w ziemi wykonać jako spawane.
Całość wykonać zgodnie z PN-HD 61024-1

NAZWA		ROZBUDOWA I WYKONANIE BUDYNKU ZIEMOBIORNICZEGO	
INWESTYTOR:		CENTRUM KULTURY - działka nr 2197 w ZURCZANIE	
INWESTOR:		BURMISTRZ GMINY I MIASTA ZURCZAN PL. PAŁSUDSKIEGO 3, 09-500 ZURCZAN	
BRANŻA:		ELEKTRYCZNA	
NAZWA PRZEBUDOWY:		INSTALACJA ODGROMOWA - ELEWACJE	
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
INŻ. FRANCISZEK CHOJACKI	1/97		
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS	
INŻ. ROBERT KUCZAK	0622106		
USŁUGI ELEKTRYCZNE "LUMEN" SKALA 1:100		Lipiec 2010	
ul. Wilkowy Ludów 28 inż. Franciszek Chojacki 09-200 Stępcz		NR RYS: E 4	